

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ВОДЯНАЯ РОЗЕТКА С КЛЮЧОМ



1. ОПИСАНИЕ

Пластиковые водяные розетки, обеспечивающие быстрый доступ к подземной водопроводной линии и ручной полив.

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ландшафтный дизайн

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Макс. рабочее давление: **PN 6 Бар**
- Простое включение и выключение **четвертью оборота** гаечного ключа
- **Прочная крышка**, предотвращающая попадание внутрь посторонних предметов и частиц.
- Высококачественное прочное **полипропиленовое** сырье
- **Пружина из нержавеющей стали**
- Внутренняя втулка пружины изготовлена из **ацетала**.

4. ВНЕШНИЙ ВИД

При осмотре водяных розеток невооруженным глазом, таковые должны иметь цельную однородную структуру, не содержать посторонних примесей, на изделии не должны быть видны поверхностные дефекты, такие как пузыри, трещины, деформированные участки, цветовые различия.

5. УПАКОВКА

Пластиковые водяные розетки поставляются на рынок в нейлоновой упаковке, предотвращающей повреждение изделий при транспортировке.

6. МАРКИРОВКА

На упаковке пластиковых водяных розеток с ключом, предлагаемых на рынке, указывается следующая информация:

- Наименовании изделия,
- Количество изделий в упаковке,
- Название компании, адрес и другая информация (торговая марка и т.д.),
- Дата производства,
- Номер партии, серия или код (как минимум один из указанных параметров),

7. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР И ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

ОПИСАНИЕ ИСПЫТАНИЯ	МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ	КРИТЕРИИ ИСПЫТАНИЯ			ТИП СОЕДИНЕНИЯ
		ТЕМПЕРАТУРА	ДАВЛЕНИЕ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	
Испытание на герметичность корпуса	СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ТЕСТ	20 °C ± 5 °C	0,2 Бар	1 час	БЕЗ КЛЮЧА И С КЛЮЧОМ
		20 °C ± 5 °C	6 бар	1 час	БЕЗ КЛЮЧА И С КЛЮЧОМ
		20 °C ± 5 °C	10 бар	1 час	БЕЗ КЛЮЧА И С КЛЮЧОМ
Длительный тест на прочность под давлением при высокой температуре	СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ТЕСТ	40 °C ± 5 °C	10 бар	240 часов	БЕЗ КЛЮЧА И С КЛЮЧОМ
Длительное испытание на герметичность корпуса	СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ТЕСТ	ВНЕШНЯЯ СРЕДА	10 бар	90 дней	БЕЗ КЛЮЧА
	СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ТЕСТ	ВНЕШНЯЯ СРЕДА	10 бар	90 дней	С УСТАНОВЛЕННЫМ КЛЮЧОМ
Тест на взрыв	СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ТЕСТ	20 °C ± 5 °C	Мин. 30 бар	-	БЕЗ КЛЮЧА И С КЛЮЧОМ



8. ГАБАРИТЫ

- Высота переключателя: 185 мм
- Высота корпуса клапана: 135 мм
- Высота установленного изделия: 260 мм

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для уплотнения резьбовых частей изделия следует использовать тефлоновые и т.п. уплотнительные элементы.
- Не следует сильно надавливать на изделие в точке завершения резьбы.
-

Kişisel Veri