

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-ТР.НЕ40.В.00189/26

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРТУМ" (ООО "СОРТУМ")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 4

Телефон: +74950115665, адрес электронной почты: sortum@rambler.ru

ИНН: 7722464075, ОГРН: 1187746680538.

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор уполномоченного лица № 745 от 27.01.2025 года

Изготовитель POELSAN PLASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, SABANOGLUOSB MAH. ULUBATLI SK. NO: 6 TEKKEKOY / SAMSUN, ГЛОНАСС: 41.242840°, 36.428250°

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Калибр". ОГРН: 1187746745053, ИНН: 7727389738. Место нахождения (адрес юридического лица): 127299, РОССИЯ, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2. Адрес места осуществления деятельности: 143405, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, шоссе Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис №4. Телефон: +7 4950331663. Адрес электронной почты: info@okalibr.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE40.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фитинги из полиэтилена (ПЭ100) для транспортирования газообразного топлива стандартного размерного отношения SDR 11; с номинальным наружным диаметром от 20 мм до 160 мм включительно, торговой марки «Poelsan». Типы фитингов:

А (фитинги с раструбами с закладными нагревателями) – электросварные муфты;

С (фитинги с трубным концом) - отводы, тройники, переходы, втулки, заглушки.

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.29.130

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917400009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги" (пункт 4.1, пункт 5.1, пункт 5.2, пункт 5.4 (для сварных фитингов), пункт 5.5 (для электросварных фитингов), пункт 6.2 (для электросварных фитингов раструбным концом), пункт 6.4 (для фитингов с трубным концом), пункт 7.2 таблицы 4 (позиции 3 и 4 (для электросварных фитингов с раструбом и для раструбной сварки), 6 (для фитингов с трубным концом)), пункт 7.3 (таблица 6, для электросварных фитингов с раструбом и фитингов для раструбной сварки), пункт 11.2)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 5367УТ, 5368УТ от 23.03.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).

Акта о результатах анализа состояния производства №31/10/25-2 от 05.10.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Калибр".

документа представленного Заявителем – технической информации изготовителя № 6-н от 29.09.2025 года

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Фитинги хранят по ГОСТ 15150—69 (раздел 10) в условиях 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. При хранении в отапливаемых помещениях фитинги хранят на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение фитингов в условиях 8 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком 12 месяцев, при этом электросварные фитинги должны быть защищены от попадания влаги. Гарантийный срок — два года с даты продажи. Срок эксплуатации: 50 лет при температуре 20°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 23.03.2026 ПО 22.03.2031

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации


(подпись)

Овчинникова Тамара Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии))

